Република Србија
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве
Београд, Француска 9

Број: 14/88
Датум: 10.11.2026. године

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ
Поправка УПС-ева и кабинета

Поруџбеница бр. 86/N-04/2026

Молимо да понуду за наведене услуге доставите електронском поштом на dsvorcan@plovput.rs или лично на адресу наручиоца, Француска 9, Београд, најкасније до 16.11.2026. године до 09.00 часова. Отварање понуда је истог дана у 09.00 часова.

Услови набавке

Предмет набавке: Дијагностика, сервисирање и поправка уређаја за беспрекидно напајање (УПС), са заменом батеријских кабинета где је назначено. Понуду доставити за свих пет ставки техничке спецификације, на приложеном обрасцу понуде.

Цена: Цене се исказују у динарима, са посебно приказаним износима без ПДВ-а, ПДВ-ом и укупним износом са ПДВ-ом. У цену укључити све трошкове извршења услуге, батерија, кабинета, материјала и пуштања уређаја у рад према спецификацији.

Критеријум за избор: Најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а - 100 бодова.

Рок реализације: Највише 30 календарских дана од пријема поруџбенице.

Место извршења: Француска 9, Београд. За време сервиса активних УПС уређаја потребно је обезбедити непрекидно напајање и рад потрошача.

Услови плаћања: Плаћање на рачун понуђача у року који понуђач наведе, од 10 до 45 дана од пријема исправног рачуна, након извршења и пријема услуге.

Електронско фактурисање: Електронска фактура издаје се преко Система електронских фактура у складу са применљивим обавезама.

Рок важења понуде: Најмање 30 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Давид Сворцан, тел. 062-349/304 и 011 30 29 820. Електронска пошта: dsvorcan@plovput.rs.

ТЕХНИЧКИ ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ

Поправка УПС-ева и кабинета | Поруџбеница бр. 86/N-04/2026

Дијагностика, сервисирање и поправка следећих уређаја за беспрекидно напајање (УПС), са заменом батеријских кабинета где је назначено:

Р. бр.	**Ознака уређаја и опис услуге**	**Ком.**
1	УПС уређај тип VSD 2200 (2200VA), RIELLO, са заменом батеријског кабинета RI-VSD-2200, мин. 720Wh или одговарајућег, са моделом батерија према фабричкој спецификацији произвођача.	2
2	УПС уређај тип COVER Core RT 3000VA 2700W, са заменом батеријског кабинета напона 72V, капацитета мин. 720Wh.	9
3	УПС уређај тип COVER Core RT 3000VA 2700W, сервис исправљача.	1
4	УПС уређај тип COVER Core RT 3000VA 2700W, додатни батеријски комплет - замена батеријског кабинета са моделом батерија према фабричкој спецификацији произвођача.	8
5	УПС уређај тип SUA1000I (1000VA), APC, са заменом батеријског кабинета мин. капацитета 288Wh, са моделом батерија према фабричкој спецификацији произвођача.	2

Локација свих уређаја: Француска 9, Београд.

Пуштање уређаја у рад у функционалном стању у складу са техничким условима. За време сервиса активних УПС уређаја потребно је обезбедити непрекидно напајање и рад потрошача.

Сервис обухвата

- Поправку и сервис модула исправљача (Power supply) и довођење у функционално стање;
- Сервис AC-DC електролита и поправка;
- Сервис и поправку модула пуњача са потребним сетовањем и подешавањима напонских прагова у складу са произвођачким параметрима;
- Сервис и поправку инвертерског модула са софтверским подешавањима у складу са препорукама произвођача;
- Сервис и поправку вентилатора и довођење у функционално стање;
- Софтверска подешавања свих функционалних и техничких параметара уређаја;
- Пуштање уређаја у рад.

Критеријум понуде: Цена.
Рок за реализацију посла: 30 календарских дана.